



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Сосногорска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Сосногорск, ул. Набережная, д. 47а, 8(82149)-5-77-90, ond.sosnogorsk@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11-008-2023/0008пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному профессиональному образовательному учреждению

"Сосногорский технологический техникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосногорска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Попова Егора Ивановича № 11-008-2023/0008рс от «22» февраля 2023 года

в период с «02» марта 2023 г. по «15» марта 2023 г.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосногорска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Поповым Егором Ивановичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

подполковником внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

Дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосногорска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Тимушевой Екатериной Александровной,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовала директор ГПОУ «Сосногорский технологический техникум» Ушакова Ирина Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Нарушены требования: п. 17, 30, 50, 54, 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту ППР РФ).	15.02.2024	
2.	При эксплуатации аварийных выходов допускается размещение предметов (одеяло в дверном проеме) у аварийных выходов ведущих на наружные лестницы 3 типа на 1 этаже левого крыла.	Нарушены требования: пп. «б» п. 27 ППР РФ;	15.02.2024	
3.	При эксплуатации аварийных выходов допускается размещение предметов (одеяло в дверном проеме) у аварийных выходов ведущих на наружные лестницы 3 типа на 2 этаже левого крыла.	Нарушены требования: пп. «б» п. 27 ППР РФ;	15.02.2024	
4.	При эксплуатации аварийных выходов допускается размещение предметов (одеяло в дверном проеме) у аварийных выходов ведущих на наружные лестницы 3 типа на 3 этаже левого крыла.	Нарушены требования: пп. «б» п. 27 ППР РФ;	15.02.2024	
5.	Выходы из коридора 2-го, 3-го этажа (левое крыло) на	Нарушены требования: п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89	15.02.2024	

	лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ФЗ-123; п. 4.4.6 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2020);		
6.	Выходы из коридора 2-го, 3-го этажа (правое крыло) на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Нарушены требования: п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ-123; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020;	15.02.2024	
7.	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия на 2 этаже левого крыла (секции комнат 9-12).	Нарушены требования: пп. «а» п. 35 ППР РФ;	15.02.2024	
8.	Дверь (люк) ведущий на чердачное помещение с лестничной клетки правого крыла, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыт на замок (заблокирован, отсутствует возможность открывания).	Нарушены требования: абз. 2 п. 18 ППР РФ.	15.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»

Ушакова Ирина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосногорска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Республике Коми Попов Егор Иванович
подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы города Сосногорска управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Коми Тимушева Екатерина Алек-
сандровна, лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.